




# Är ditt avlopp grönt, gult eller rött?

## VAD SÄGER LAGEN?

Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand så att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar anläggas.

Miljöbalken 9 kap 7§

Du som har enskilt avlopp, vet du om det är en fungerande anläggning eller om den behöver åtgärdas? Du som har ett rött eller gult avlopp bör se över detta för att inte belasta miljön i onödan.



### Exempel:

- Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en väl fungerande infiltration eller markbädd. Anlagt 1987 eller senare.
- Avlopp som ovan med urinsortering.

**GRÖNT**

## HAR DU ETT GRÖNT AVLOPP?

Då har du ett avlopp med aktuellt tillstånd. Gå igenom checklisten för att bli säker på din bedömning! Om du klarar checklisten så har ditt avlopp liten miljöpåverkan och övergöder inte vattendrag, sjöar eller hav, eller förorenar grundvattnet.

### Adressuppgifter:


Norrköpings kommun  
Samhällsbyggnadskontoret  
601 81 Norrköping

### Besök:

Trädgårdsgatan 21

Telefon: 011-15 00 00

E-post: miljo@norrkoping.se



### Exempel:

- Slamavskiljare/3-kammarbrunn ansluten till en infiltration eller markbädd anlagd före 1987.
- Anordningen är ansluten till infiltration eller markbädd med dålig genomströmning.


**FÖRBÄTTRA!**

## HAR DU ETT GULT ELLER RÖTT AVLOPP?

Gör så här:

1. Kontakta samhällsbyggnadskontor för att diskutera ditt avlopp. Kontakta konsumentvägledaren då det gäller frågor om entreprenörens ansvar.
2. Fundera på vilken förbättring du behöver göra. Kontakta eventuellt en entreprenör eller konsult för råd och praktisk hjälp.
3. Anmäl eller sök tillstånd hos byggnads- och miljöskyddsnämnden.
4. Invänta beslutet innan du börjar förändringarna för ett bättre avlopp!

KOM IHÅG ATT DET ÄR DITT EGET ANSVAR att ha ett fungerande avlopp med aktuella tillstånd. Att bygga ny avloppsanordning eller förbättra befintligt avlopp kräver tillstånd eller anmälan till byggnads- och miljöskyddsnämnden. Mer information om enskilda avlopp hittar du på [www.avloppsguiden.se](http://www.avloppsguiden.se) eller [www.norrkoping.se/enskildaavlopp](http://www.norrkoping.se/enskildaavlopp). Där kan du bland annat få tips om olika lösningar, leverantörer m.m.



### Exempel:



- Anordningen saknar tillstånd.
- Slamavskiljare (1-, 2- eller 3-kammarbrunn) som saknar efterföljande rening, avloppsvattnet leds till dike, å eller täckdike, alternativt till dräneringsrör och/eller stenkista.

**ÅTGÄRDA!**



# Checklista för enskilda avlopp

Vet du om ditt enskilda avlopp fungerar som det ska?  
Använd checklistan nedan för att själv ställa en diagnos.



GRÖNT AVLOPP

**CHECKLISTA** – Punkterna nedan ger dig en bild av hur avloppet bör fungera.

## 1 Slamavskiljaren / trekammarbrunnen:

- Det finns en slamkaka eller en ansamling av slam i första kammaren.
- Det finns inget eller väldigt små mängder slam i sista kammaren.
- T-rör finns på utloppet i sista kammaren.
- Mellanväggarna i slamavskiljaren är rena och torra. Smutsiga och fuktiga mellanväggar är ett tecken på att avloppet vid något tillfälle bräddat. Det beror sannolikt på att den efterföljande reningen har satt igen.
- Vattennivån i slamavskiljaren ligger i nivå med utloppsröret. Om vattennivån ligger under utloppsröret finns det sannolikt en läcka som måste tätas. Om vattennivån ligger ovanför utloppsröret har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

## 2 Pumpbrunnen (finns ibland):

- Pumpbrunnen har ett fungerande larm som aktiveras vid driftstopp.

## 3 Fördelningsbrunnen:

- Det finns inget slam eller påväxt i fördelningsbrunnen.

- Vattennivån i fördelningsbrunnen ligger i nivå med utloppen. Om vattennivån ligger ovanför utloppen har den efterföljande reningen sannolikt satt igen.

## 4 Provtagningsbrunnen (vid markbädd):

- Det finns inget slam i provtagningsbrunnen.
- Vattnet i brunnen är klart, ofärgat och luktfritt. Om inte så beror det troligen på överbelastning.

## 5 Luftningsrören:

- Avloppsanordningen har luftningsrör som sticker upp ca 50 cm ovan mark. Alternativt har luftningsrören letts till uppsamlingsbrunnen.
- Det rinner inte ut vatten genom luftningsrören.
- Det luktar inte skarpt av avlopp i luftningsrören.
- Det står inte vatten i spridarledningens luftningsrör. Genom att föra ner en mätsticka i luftningsröret påträffas vatten som eventuellt blivit stående i spridarledningarna.

## 6 Urinbrunnen (finns om du har urinsortering):

- Urinbrunnen har ett väl fungerande överflyllnadslarm installerat.
- Urinbrunn och tillloppsledning är täta.



Om något inte fungerar eller du saknar olika delar som anges i informationen ovan är ditt avlopp sannolikt "gult" eller "rött". Gå då vidare i arbetet för ett renare avlopp, genom att kontakta samhällsbyggnadskontoret, miljö och hälsa, telefon: 011-15 00 00  
e-post: miljo@norrkoping.se